


Region	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento				Sin Abastecimiento		Sin Información	
		Mediante la Red de Distribución (*)		Mediante Camiones, Estanques u otro		Habitantes	%	Habitantes	%
		Habitantes	%	Habitantes	%				
Metropolitana	6.260.249	6.260.249	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Valparaiso	1.449.348	1.449.348	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
O'Higgins	605.132	604.278	99,9%	855	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Maule	669.161	649.518	97,1%	19.643	2,9%	0	0,0%	0	0,0%
Bio Bio	1.651.452	1.173.062	71,0%	478.390	29,0%	0	0,0%	0	0,0%
Araucania	610.028	610.028	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	11.245.371	10.746.483	95,6%	498.888	4,4%	0	0,0%	0	0,0%

(*) Nota: Abastecimiento de agua potable mediante la red de distribución considera, en este informe, tanto el suministro intradomiciliario como algunos casos especiales a través de los grifos de incendio, con agua potable a baja presión.

Evolución del Abastecimiento de Agua Potable en Regiones Afectadas por el Terremoto V, RM, VI, VII, VIII y IX



INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región Metropolitana

			Situación Actual				
			Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
Grupo Aguas	Gran Santiago	4.994.516	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Grupo Aguas	Buin Paine Linderos Maipo Alto	87.382	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Calera De Tango	13.114	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Curacavi	15.725	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	El Monte - El Paico	21.984	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Isia De Maipo	9.213	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Las Vertientes-El Canelo	2.178	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Malloco-Peñaflor	75.499	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Melipilla	64.557	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Padre Hurtado	34.623	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Pirque	2.190	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Pomaire	3.472	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	San Gabriel	461	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	San Jose De Maipo	4.547	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Talagante	50.973	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Til Til	5.301	100,0%	0,0%			
Grupo Aguas	Valdivia De Paine	1.499	100,0%	0,0%			
MAPA	Maipú	706.103	100,0%	0,0%			
Aguas Santiago	Lo Barnechea, Pan de Azucar, Valle Escondido	11.249	100,0%	0,0%			
Servilampa	Lampa	17.049	100,0%	0,0%			
Servicomunal	Colina, Esmeralda	71.982	100,0%	0,0%			
SEBRA	Pudahuel (Sector ciudad de Los Valles)	9.834	100,0%	0,0%			
EMAPAL	Lo Aguirre (Pudahuel)	1.864	100%	0%			
Santa Rosa del Peral	Santa Rosa del Peral (Puente Alto)	1.440	100,0%	0,0%			
Explotaciones Sanitarias	Quilicura	646	100,0%	0,0%			
Novaguas	Comuna Lampa	8.720	100,0%	0,0%			
Larapinta	Larapinta	9.600	100,0%	0,0%			
Melipilla Norte	Melipilla Norte	5.213	100,0%	0,0%			
Aguas de Colina	Santa Elena (Colina)	600	100,0%	0,0%			

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región Metropolitana

			Situación Actual				
			Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
Huertos Familiares	Huertos familiares (Til-Til)	800	100,0%	0,0%			
COSSBO	Remodelación San Borja (Santiago)	12.230	100,0%	0,0%			Se abastece mediante interconexión con Aguas Andinas.
Aguas Santiago Poniente	Pudahuel	15.685	100,0%	0,0%			

RESUMEN: Región Metropolitana		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(habitantes):	6.260.249	6.260.249	0	0	0

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región VALPARAISO

			Situación Actual				
			Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
Esval	Llay-llay	15.736	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Quintero	12.263	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	San Pedro	3.974	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Limache	34.781	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Artificio	10.083	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Algarrobo	8.865	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	El Quisco	8.199	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Isla Negra	983	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Punta de Tralca	1.045	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	El Tabo	2.366	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Las Cruces	2.317	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	San Sebastian	4.242	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Cartagena	9.448	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	San Antonio	87.080	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Villa Alemana	102.719	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Quilpué	136.502	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Viña	279.233	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Valparaíso	261.521	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Almendral	3.484	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Cabildo	12.664	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Cachagua	1.262	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Calle Larga	8.838	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Casablanca	14.578	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Catemu	7.054	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Chepical	859	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Chincolco	1.614	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Concon	33.559	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Curauma	5.683	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Hijuelas	7.000	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	La Calera	36.208	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	La Cruz	10.882	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	La Laguna	327	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	La Ligua	19.695	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Los Andes	61.251	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Nogales	9.655	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Papudo	3.401	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esval	Petorca	2.619	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región VALPARAISO

			Situación Actual				
			Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
Esva	Placilla De La Ligua	3.666	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Placilla De Peñuelas	10.430	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Puchuncavi	3.072	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Putendo	10.318	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Quillota	66.798	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Real Curimon	5.463	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Reñaca	32.556	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Rinconada	6.677	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	San Esteban	14.723	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	San Felipe	56.556	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	San Isidro	677	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Santa María	7.737	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
Esva	Zapallar	1.707	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
EAP Los Molles	Los Molles	707	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
COOPAGUA	Santo Domingo	6.271	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas

RESUMEN: Región VALPARAISO		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(habitantes):	1.449.348	1.449.348	0	0	0

Nota: Por problemas en Acueducto Las Vegas derivados del Terremoto, se está ejecutando un corte programado de gran magnitud que comenzó en la mañana del día de hoy martes 09 de marzo y se prolongará hasta el día viernes en gran parte de la región de Valparaíso.

La interrupción del servicio afectará a 183 mil clientes, equivalentes alrededor de 600 mil personas. El corte afectará al 100% de los clientes de la ciudad de Quilpué y Villa Alemana, al 85% de la ciudad de Viña del Mar, 20% de Valparaíso y el 50% de Limache (Limache nuevo).

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región O'HIGGINS

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
ESSBIO	RANCAGUA	250.362	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	SAN FERNANDO	58.385	100,0%	0,0%			Estanque de regulación antiguo de PTAP Los Aromos con problemas estructurales. Fuera de operación.
ESSBIO	RENGO	39.744	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	GRANEROS	25.444	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	MACHALI	22.667	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	SANTA CRUZ	21.720	100,0%	0,0%			Estanque de regulación antiguo con fallas estructurales (no operativo) y otro con fallas en conducción de salidas, pero operativo.
ESSBIO	SAN VICENTE	20.276	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	CHIMBARONGO	14.839	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	SAN FRANCISCO	12.214	100,0%	0,0%			Un estanque de regulación con fallas estructurales (no operativo).
ESSBIO	PEUMO	10.602	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	PICHILEMU	9.834	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	REQUINOA	8.871	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	LO MIRANDA	8.766	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	CODEGUA	8.704	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	QUINTA DE TILCOCO	7.865	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	LAS CABRAS	7.633	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	NANCAGUA	7.567	100,0%	0,0%			Un estanque de regulación 500 m ³ fuera de operación por fallas.
ESSBIO	DOÑIHUE	7.501	100,0%	0,0%			Estanque antiguo presenta fallas en Albañilería, el otro operativo.
ESSBIO	ROSARIO	7.431	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	COLTAUCO	6.304	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	PICHIDEGUA	6.044	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	LA PUNTA	5.611	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	PERALILLO	5.281	100,0%	0,0%			Estanque de regulación fuera de operación por fallas. Se está recomendando el hervido del agua por problemas de estanque.
ESSBIO	CHEPICA	5.189	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región O'HIGGINS

			Situación Actual				
			Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
ESSBIO	OLIVAR ALTO	4.788	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	PALMILLA	3.364	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	PELEQUEN	2.598	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	MALLOA	2.532	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	PLACILLA	2.469	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	COINCO	2.262	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	COYA	2.169	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	LOLOL	2.094	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	POBLACION	1.636	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	PUENTE NEGRO	1.512	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	BOCA DE RAPEL	484	0,0%	100,0%			Planta operando. Aducción rota en 7 sectores. Llevan 5 días de trabajo en sectores de difícil acceso por cerros. Hay 3 camiones que abastecen a la población. Se trabaja con grupo generador.
ESSBIO	NAVIDAD	371	0,0%	100,0%			Planta operando. Aducción rota en 7 sectores. Llevan 5 días de trabajo en sectores de difícil acceso por cerros. Hay 3 camiones que abastecen a la población. Se trabaja con grupo generador.
RESUMEN: Región O'HIGGINS			99,9%	0,1%	0,0%	0,0%	
(habitantes): 605.132			604.278	855	0	0	

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región MAULE

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
Nuevosur	CAUQUENES	37.051	85,0%	15,0%			Se continúa trabajando en la reposición de la tercera impulsión. Lo que se espera que hoy al final del día quede operativa.
Nuevosur	CHANCO	4.205	95,0%	5,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	CONSTITUCION	31.235	60,0%	40,0%			Sólo está sin cobertura el sector céntrico por roturas que se están reparando. Hoy durante la mañana se entregará agua a parte del centro para probar, si aparecen roturas nuevamente se cortará el suministro hacia el centro. Se esta está trabajando con 5 cuadrillas.
Nuevosur	CURANIPE	1.166	95,0%	5,0%			Falta abastecer un sector afectado por el tsunami hacia el Sur.
Nuevosur	CUREPTO	3.750	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	CURICO	117.477	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	EMPEDRADO	2.556	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas. Se opera con Generador
Nuevosur	GUALLECO	565	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	HUALAÑE	5.873	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	ILOCA	878	10,0%	90,0%			Durante el día se trabajará en cortes de arranques destruidos y se probará la red hacia Duao. Se opera con generador.
Nuevosur	LICANTEN	4.204	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	LINARES	77.284	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	LONGAVI	6.571	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	LONTUE	10.997	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	LOS QUEÑES	864	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas. Se opera con Generador.
Nuevosur	MOLINA	24.903	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región MAULE

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
Nuevosur	PARRAL	30.563	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas. Parte alta del sector Bs Aires, llega agua en forma intermitente por problema de presión (1° de mayo y San Ambrosio) (aprox.150 viv).
Nuevosur	PELARCO	2.825	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	PELLUHUE	2.583	90,0%	10,0%			Roturas esporádicas. Reparto en camiones aljibe en sectores afectados por Tsunami, Mariscadero y Caleta Blanca. Se opera con Generador.
Nuevosur	PUTU	1.398	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas. Se opera con Generador
Nuevosur	RAUCO	5.487	95,0%	5,0%			Trabajando en roturas., sector el Llano arranques desconectados
Nuevosur	RETIRO	4.149	100,0%	0,0%			Estanques destruidos, by pass habilitado, funcionando. Energía restituida y grupo generador de respaldo.
Nuevosur	ROMERAL	7.179	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	SAN CLEMENTE	16.103	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas. Estanque dañado.
Nuevosur	SAN JAVIER	25.176	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	SAN RAFAEL	3.029	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	TALCA	210.607	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	TENO	10.452	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Nuevosur	VILLA ALEGRE	10.681	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas. Estanque dañado con filtración.
Nuevosur	YERBAS BUENAS	2.319	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
Cooperativa Maule	Maule	7.031	100,0%	0,0%			Dos estanques en el suelo, funcionan con el más grande. Funciona desde las 06:00 hasta 22:00.

RESUMEN: Región MAULE		97,1%	2,9%	0,0%	0,0%
(habitantes):	669.161	649.518	19.643	0	0

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región BIO BIO

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
AGUAS SAN PEDRO	PARQUE INDUSTRIAL	25.904	100,0%	0,0%			Suministro continuo a la mayoría de la concesión, solo racionalizando en el sector de San Pedro del Valle. Se espera que hoy martes quede resuelto. Opera con generadores.
ESSBIO	ARAUCO	17.318	0,0%	100,0%			Planta operativa. Se está reparando nueva rotura, se espera comenzar a alimentar la red al final del día. Se trabaja con generador.
ESSBIO	BULNES	13.343	100,0%	0,0%			Estanque dañado, se trabaja con otro de menor capacidad y bajas presiones. Roturas esporádicas en redes.
ESSBIO	CABRERO	16.227	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	CAÑETE	19.233	100,0%	0,0%			Se cayó estanque nuevo, estanque antiguo inutilizado. Roturas esporádicas.
ESSBIO	CAMPAGNE	19.238	0,0%	100,0%			Se realizó interconexión de Ramadillas a Campangue. Hoy se espera llenar columna, pues ayer volvió a romperse. Se trabaja con generador
ESSBIO	CHIGUAYANTE	84.249	70,0%	30,0%			Abastecido con baja presión. A las 14:00 habrá corte de 5 horas para reparar roturas. En Lonco se está probando la línea hoy.
ESSBIO	CHILLÁN	192.333	99,0%	1,0%			Levantamiento de escombros han generado varios arranques con filtración
ESSBIO	COBQUECURA	2.080	100,0%	0,0%			Sólo con bajas presiones, estanque sin operar. Se trabaja con grupo generador.
ESSBIO	COELEMU	10.008	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	COIHUECO	8.429	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región BIO BIO

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
ESSBIO	TALCAHUANO	177.860	0,0%	100,0%			Se comenzó alimentación a estanque Higueras desde estanques Chepe. Falló alimentadora 1 km antes de estanque. Se espera reparar hoy martes en la tarde para abastecimiento del estanque Higueras y desde ese punto a la población y otros estanques de la ciudad.
ESSBIO	HUALPÉN	91.374	37,0%	63,0%			Alimentadora a Hualpén por calle 21 de mayo se probó con agua de Chepe, falló en camino y ya se reparó, está llegando agua hasta el sector de Navisur. A la fecha 8.500 clientes abastecidos.
ESSBIO	CONCEPCIÓN	224.227	65,0%	35,0%			Impulsión Chepe: Impulsiones y válvulas de salida reparadas. Con alimentación por red en sectores Collao, Palomares, Centro de Concepción hasta Manuel Rodríguez, Nonguén, Barrio Universitario y Pedro de Valdivia. Sólo falta sector alimentado por estanques Chepe. Se prioriza abastecimiento de Talcahuano y Hualpén.
ESSBIO	CONTULMO	2.859	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	CORONEL	100.796	90,0%	10,0%			Una captación con daños estructurales (Buen Retiro). Se opera con generador. Se espera que hoy martes se logre abastecimiento total.
ESSBIO	CURANILAHUE	30.990	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas. Impulsión reparada.

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región BIO BIO

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
ESSBIO	DICHATO	5.660	0,0%	100,0%			Planta operativa y estanque con agua. Se abastece sólo con 3 grifos de incendio. Hay contratista exclusivo para esta localidad.
ESSBIO	EL CARMEN	5.369	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	FLORIDA	4.566	100,0%	0,0%			Se trabaja con grupo generador.
ESSBIO	HUALQUI	16.917	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	HUEPIL	7.754	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	LAJA	18.811	95,0%	5,0%			Punteras dañadas, estanques elevados con problemas, se presurizó sectores altos y reparó punteras.
ESSBIO	LEBU	24.057	0,0%	100,0%			Se está construyendo captación alternativa, se construyeron punteras e impulsión con un avance de un 60%. Falta parte eléctrica. Durante el día de hoy se espera impulsar a planta de AP en la ciudad.
ESSBIO	LOMAS COLORADAS	5.744	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	LOS ÁLAMOS	13.631	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	LOS ÁNGELES	128.775	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas.
ESSBIO	LOTA	47.548	70,0%	30,0%			Se cayeron 2 estanques, las 9 captaciones de agua con problemas, algunas reparándose. Se está produciendo 60 l/s por punteras. Sector Lota Alto sin solución a corto plazo pues se cayó el estanque.
ESSBIO	MONTE AGUILA	6.249	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	MULCHÉN	21.945	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	NACIMIENTO	24.688	95,0%	5,0%			Estanque elevado destruido, alimentación directa a la red.
ESSBIO	NEGRETE	4.373	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	NINHUE	1.996	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	ÑIPAS	2.074	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	PEMUCO	4.033	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región BIO BIO

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
ESSBIO	PENCO LIRQUÉN	39.281	40,0%	60,0%			Llegó agua al centro y se está llenando estanque para cubrir resto de la comuna.
ESSBIO	PINTO	3.609	100,0%	0,0%			Se trabaja con grupo generador.
ESSBIO	QUILACO	1.805	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	QUILLECO	2.002	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	QUILLÓN	6.012	100,0%	0,0%			Abastecimiento parcializado 08:00 hrs a 11:00 y de 20:00 hrs a 07:00 por falta de energía, se trabaja con generador. Por lo tanto entre las 11:00 hrs. y las 20:00 hrs. existe baja presión y algunos sectores sin suministro abastecido por camiones aljibe. Estos horarios fueron informados a la comunidad.
ESSBIO	QUIRIHUE	9.278	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	RAFAEL	1.212	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	RAMADILLAS	1.446	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas. Se opera con generador.
ESSBIO	SAN CARLOS	33.082	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	SAN IGNACIO	3.652	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	SAN PEDRO DE PAZ	82.034	80,0%	20,0%			Sectores sin agua Boca Sur y Michaihue por rotura en línea de 500. Se repararon matrices de sector Villa Vieja y se espera hoy llegar con agua a Boca Sur y Michaihue. Con agua El Recodo, San Pedro Viejo, Villa San Pedro, Candelaria (con bajas presiones), Andalúe, Huertos Familiares.
ESSBIO	SAN ROSENDO	3.243	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	SANTA BÁRBARA	8.323	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	SANTA CLARA	2.381	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región BIO BIO

			Situación Actual				
			Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
ESSBIO	SANTA JUANA	8.417	75,0%	25,0%			Punteras que abastecían la ciudad colapsaron, se habilitaron punteras alternativas, estanque con agua. Se está reparando puntera originales. Se está revisando la red - roturas varias. Se llevó apoyo de Aguas Araucanía a la zona.
ESSBIO	TOMÉ	38.182	95,0%	5,0%			Sólo Cocholgue sin agua
ESSBIO	TUCAPEL	2.918	100,0%	0,0%			Posible problema estructural del estanque. Se evaluará.
ESSBIO	YUMBEL	13.790	100,0%	0,0%			Roturas esporádicas
ESSBIO	YUNGAY	10.127	95,0%	5,0%			Estanque elevado colapsado y semienterrado operando.

RESUMEN: Región BIO BIO		71,0%	29,0%	0,0%	0,0%
(habitantes):		1.651.452	1.173.062	478.390	0

Nota: En las ciudades de Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel y Otras se considera como abastecimiento por Red el suministro con baja presión que permite el abastecimiento en las casas de menor cota y al resto de la población obtener agua mediante grifos de incendio. Lo anterior a raíz de los serios daños que presenta la infraestructura de estanques y redes.

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región ARAUCANIA

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
A. Araucania	ANGOL	49.058	100,0%	0,0%			
A. Araucania	CAPITAN PASTENE	2.528	100,0%	0,0%			
A. Araucania	CARAHUE	10.620	100,0%	0,0%			
A. Araucania	CHERQUENCO	2.719	100,0%	0,0%			
A. Araucania	CHOLCHOL	4.204	100,0%	0,0%			
A. Araucania	COLLIPULLI	15.789	100,0%	0,0%			
A. Araucania	CUNCO	8.976	100,0%	0,0%			
A. Araucania	CURACAUTÍN	13.510	100,0%	0,0%			
A. Araucania	ERCILLA	2.712	100,0%	0,0%			Existe 1 estanque el cual se derrumbó, se implementó un by pass directo a la red, funciona desde las 7:00 hasta 23:00.
A. Araucania	FREIRE	5.639	100,0%	0,0%			
A. Araucania	GALVARINO	4.331	100,0%	0,0%			
A. Araucania	GORBEA	8.033	100,0%	0,0%			
A. Araucania	LASTARRIA	1.855	100,0%	0,0%			
A. Araucania	LAUTARO	22.041	100,0%	0,0%			
A. Araucania	LICANRAY	1.804	100,0%	0,0%			
A. Araucania	LONCOCHE	14.398	100,0%	0,0%			
A. Araucania	LONQUIMAY	3.610	100,0%	0,0%			
A. Araucania	LOS SAUCES	4.599	100,0%	0,0%			
A. Araucania	LUMACO	1.923	100,0%	0,0%			
A. Araucania	MININCO	2.014	100,0%	0,0%			
A. Araucania	NUEVA IMPERIAL	17.383	100,0%	0,0%			
A. Araucania	NUEVA TOLTEN	2.998	100,0%	0,0%			
A. Araucania	PADRE LAS CASAS	37.148	100,0%	0,0%			
A. Araucania	PITRUFQUEN	13.812	100,0%	0,0%			
A. Araucania	PUCON	15.095	100,0%	0,0%			
A. Araucania	PUERTO SAAVEDRA	3.351	100,0%	0,0%			Algunos problemas en sector alto (Estanque Ñancul) por reiterada roturas en este sector. Presenta restricción horaria. Sólo abastecimiento entre las 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.
A. Araucania	PUREN	8.459	100,0%	0,0%			
A. Araucania	QUITRATUÉ	700	100,0%	0,0%			
A. Araucania	RENAICO	6.635	100,0%	0,0%			

INFORME SITUACION AGUA POTABLE

Región ARAUCANIA

			Situación Actual				
Empresa	Localidad	Población Urbana con cobertura AP anterior al terremoto	Con Abastecimiento		Sin Abastecimiento	Sin Información	Problemas y acciones
			Mediante la Red de Distribución	Mediante Camiones, Estanques u otro			
A. Araucania	TEMUCO, Cajón	228.548	100,0%	0,0%			
A. Araucania	TRAIGUEN	14.452	100,0%	0,0%			
A. Araucania	VICTORIA	24.851	100,0%	0,0%			
A. Araucania	VILCUN	6.025	100,0%	0,0%			
A. Araucania	VILLARRICA	30.650	100,0%	0,0%			
ESSSI	LABRANZA	12.721	100,0%	0,0%			
ESSSI	PILLANLELBUN	3.212	100,0%	0,0%			
QUEPE	QUEPE	3.624	100,0%	0,0%			
RESUMEN: Región ARAUCANIA			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
(habitantes): 610.028			610.028	0	0	0	